



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Афанасьевского района
УНДПР ГУ МЧС по Кировской области

муниципального контроля)

Предписание № 21/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразова-
тельная школа с. Гордино Афанасьевского района Кировской области**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника УНДПР Афанасьевского района Лучникова И.Ю. № 21 от 26.05.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 01.06.2021 по 23.06.2021 проведена плановая, выездная проверка начальником УНДПР Афанасьевского района Лучниковым И.Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего меро-
приятие по надзору)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-
тельная школа с. Гордино Афанасьевского района Кировской области по адресам: Афанасьев-
ский район, с. Гордино, ул. Мира, д. 34, д. Слобода, ул. Школьная, д. 19, д. Шердынята, д. 42

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с представителями: и.о. директора Гордин А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Здание школы д. Слобода, ул. Школьная, д. 19				
1.	Помещение пожарного поста (помещение, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики) не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опас-	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N	12.05.2022 г.	

	ных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного.	1479 Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
2.	В здании не проведено ежегодное испытание автоматической пожарной сигнализации отработавшей сверх срока службы эксплуатации. (Срок эксплуатации приборов в соответствии с технической документацией на приборы, установленные в здании – 10 лет, т.е. закончился в 2015 году)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	12.05.2022 г.	
Здание филиала школы д. Шердынята, д. 42				
3.	В здании помещение пожарного поста (помещение, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики) не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и	12.05.2022 г.	

		зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
4.	Неисправен пожарный водоем, здания школы (недостаточный объем воды в резервуаре, менее половины предусмотренного)	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	12.05.2022 г.	
5.	На путях эвакуации в здании школы отсутствует аварийное освещение	ст.ст. 4, 6, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 4.3.12 СП1.13130.2020, СП 52.13330	12.05.2022 г.	
Здание интерната с. Гордино, ул. Мира, д. 34				
6.	В здании не проведено ежегодное испытание автоматической пожарной сигнализации отработавшей сверх срока службы эксплуатации. (Срок эксплуатации приборов в соответствии с технической документацией на приборы, установленные в здании – 10 лет, т.е. закончился в 2015 году)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	12.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДПР Афанасьевского района

Лучников Игорь Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

«23» июня 2021 г.



И. о. директора школы Гордин А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.